



CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA  
„CePeLek”  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa  
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG NORMY  
PN-EN ISO 9001:2015-10



Warszawa, dnia 10.04.2024r.

<Wykonawcy biorący udział w postępowaniu>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, jako zapytanie ofertowe pn.: „Konservacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 i Żeromskiego 33 w Warszawie” Nr sprawy: 06/ZO/2024

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia pn.: „Konservacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 i Żeromskiego 33 w Warszawie” Nr sprawy: 06/ZO/2024

## I. ZAMAWIAJĄCY

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78,  
NIP 113-00-38-734; REGON P-010137895  
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej: e-mail: [zamowienia@cepelek.pl](mailto:zamowienia@cepelek.pl)

## II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zapytania ofertowego.
3. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych**.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## 5. RODO

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78;
  - b. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej za pomocą poczty tradycyjnej na

adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@cepelek.pl;

- c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
  - d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a w przypadku postępowań finansowanych ze środków pozabudżetowych - okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania;
  - f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
  - h. każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu\* do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - i. nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
      - \* Prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
- 2) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- 3) Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że posiada prawo do przetwarzania i udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych osób, których dane zamieścił w dokumentach

składanych przy ubieganiu się oraz przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- 4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 5) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Nazwa:

**„Konservacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 i Żeromskiego 33 w Warszawie” Nr sprawy: 06/ZO/2024**

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

##### ■ Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych podlegających konserwacji

L.p	Urządzenie wewnętrzne	Urządzenie zewnętrzne	Producent	Lokalizacja	Ilość
1	Jed.wewn.VRF		MITSUBISHI	Koszykowa	254
2		Centrala – VRF	MITSUBISHI	Koszykowa	20
3	Split	Centrala	MC QUAY	Koszykowa	1
4	Split	Centrala	FUJI	Koszykowa	3
5	Split	Centrala	ELTA	Koszykowa	1
6	Split	Centrala	AUX	Koszykowa	1
7	Split	Centrala	LG	Żeromskiego	6
8	Split	Centrala	HYUNDAI	Żeromskiego	1
9	Split	Centrala	MITSUBISHI	Żeromskiego	1

w tym :

- Pompki skroplin zewnętrzne szt.228 ( nie objęte gwarancją )
- Pompki skroplin wewnętrzne szt.26 ( objęte gwarancją )
- Panel przewodowego sterowania szt.254 ( objęte gwarancją )
- Centrala sterowania VRF komplet 1 ( objęte gwarancją )
- Rozdzielnia elektryczna zewnętrzna dla VRF szt.3 ( objęte gwarancją )
- Pilot sterowania , bezprzewodowy szt.14 ( nie objęte gwarancją )

##### ■ Charakterystyka usługi konserwacji urządzeń klimatyzacji

Usługa konserwacyjna i serwisowa wraz z naprawami urządzeń klimatyzacyjnych wykonywana będzie w roku kalendarzowym 2024 i 2025 w ilości łącznej 4 przeglądów kompleksowych w terminach – kwiecień/maj 2024 – październik 2024 – kwiecień 2025 – październik 2025 .

Urządzenia klimatyzacyjne w systemie VRF Firmy MITSUBISHI ELECTRIC - jednostki wewnętrzne i zewnętrzne zamontowane w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 objęte są gwarancją i rękojmią producenta do końca roku 2025 . Gwarancją objęte są urządzenia klimatyzacyjne oraz też elementy stałe instalacji VRF jak , rury , kable , izolacja , ekrany oraz konstrukcja wsporcza i montażowa . Wykonawcą tej gwarancji jest firma świadcząca usługi serwisu i konserwacji a dostawcą części zamiennych gwarant . Usługę konserwacyjną urządzeń w systemach VRF należy wykonać w zgodzie z warunkami określonymi w kartach gwarancyjnych. Osprzęt i wyposażenie klimatyzacji jak bezpieczniki oraz materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją a ich naprawa i wymiana wchodzi w zakres prac konserwacyjnych . Procedury konserwacji są zgodne z wymogami producenta i zapewniają ważność udzielonych gwarancji . Firma konserwująca urządzenia klimatyzacyjne w systemie VRF Firmy MITSUBISHI ELECTRIC objętych gwarancją i rękojmią jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia gwaranta o objęciu czynności konserwacyjno-serwisowych tych urządzeń . Wymagane jest od konserwatora do przeprowadzenia czynności montażu oraz serwisowania , obowiązkowe posiadanie ważnego certyfikatu autoryzacji producenta MITSUBISHI

ELECTRIC . Firma konserwująca urządzenia klimatyzacyjne musi wykazać obowiązkowe posiadanie certyfikatu F-GAZ o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Konserwatorzy wykonujący okresowe przeglądy powinni posiadać uprawnienia i kwalifikacje typu „ E „, grupy 1,2,3 oraz „ D „, 1,2,3 obsługi i eksploatacji urządzeń , instalacji , remontów montażu i kontroli pomiarowych o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 2017 r Prawo Energetyczne oraz stwierdzenia posiadania kwalifikacji w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r oraz posiadania imiennego certyfikatu producenta do serwisowania systemów i urządzeń MITSUBISHI ELECTRIC .

■ Czynności konserwacyjne urządzeń klimatyzacji VRF

Zespół klimatyzacyjny – agregaty zewnętrzne ( centrale )

1. Ogólne sprawdzenie stanu pracy urządzeń zewnętrznych i instalacji w ich obrębie
2. Sprawdzenie elementów mocujących i amortyzacji urządzeń zewnętrznych.
3. Sprawdzenie , czyszczenie filtrów powietrza w agregatach zewnętrznych  
Uwaga : Wymiana filtrów uszkodzonych eksploatacją nie nadających się do czyszczenia nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )
4. Sprawdzenie i regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
5. Sprawdzenie poprawności pracy silnika
6. Sprawdzenia poziomu oleju w sprężarkach
7. Sprawdzenie stopnia zawilgocenia instalacji chłodniczej w obrębie agregatu ( centrali )
8. Sprawdzenie ciśnienia ssania i tłoczenia oraz połączeń w sprężarkach chłodniczych
9. Sprawdzenie działania zabezpieczeń – wyłączników niskiego i wysokiego ciśnienia
10. Wierzchnie mycie obudowy agregatu ( central ) z zabrudzeń atmosferycznych
11. Sprawdzenie czynnika schładzającego , jego ilości w urządzeniach ( R-410 , R-32 )  
Uwaga : Wymiana lub uzupełnienie czynnika schładzającego nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )

Zespół klimatyzacyjny – jednostki wewnętrzne ( parowniki )

1. Ogólne sprawdzenie stanu pracy jednostki wewnętrznej
2. Sprawdzenie mocowania jednostek wewnętrznych
3. Sprawdzenie mocowania silników wentylatorów w jednostkach wewnętrznych oraz oporów mechanicznych łożysk
4. Sprawdzenie działania czujników temperatury i pomiar temperatury oraz sprawdzenie czujników przepływu nadmuchu i pomiar nadmuchu
5. Czyszczenie filtrów powietrza

Uwaga : Wymiana filtrów uszkodzonych eksploatacją nie nadających się do czyszczenia nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )

6. Sprawdzenie i czyszczenie turbin nadmuchu powietrza
7. Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin
8. Czyszczenie i dezynfekcja ( środki grzybobójcze ) elementów nadmuchu
9. Wierzchnie mycie obudowy jednostki wewnętrznej z zabrudzeń eksploatacyjnych

Zespół klimatyzacyjny – obieg czynnika chłodniczego ( instalacja )

1. Sprawdzenie szczelności i ciśnienia układu obiegu czynnika chłodniczego
2. Sprawdzenie prawidłowości chłodzenia i uzyskania temperatury w układzie ciśnień
3. Sprawdzenie stopnia zawilgocenia w instalacji chłodniczej
4. Sprawdzenie zabezpieczeń niskiego i wysokiego ciśnienia w systemie schładzania
5. Korekta stanu czynnika chłodniczego ( freonu R-410 , R-32 )
6. Sprawdzenie połączeń rur instalacji chłodniczej ( freonowej ) oraz skroplin

Zespół klimatyzacyjny – instalacje elektryczne i sterowanie

1. Sprawdzenie rozdzielni zewnętrznych zasilania elektrycznego systemu VRF
2. Sprawdzenie zabezpieczeń i wyłączników w rozdzielniach elektrycznych systemu VRF
3. Wymiana wszelkich ( spalonych ) bezpieczników prądowych
4. Sprawdzenie instalacji zasilania prądowego i jego połączeń
5. Sprawdzenie układu sterowania i blokady
6. Sprawdzenie pracy pod względem prądowym jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
7. Sprawdzenie termostatów
8. Kontrola akumulatorów baterii .
9. Sprawdzenie działania głównego wyłącznika serwisowego dla urządzenia zewnętrznego

10.Sprawdzenie przewodowych sterowników urządzeń klimatyzacyjnych

Uwaga : W sytuacji awarii , niesprawności sterownika , jego wymiana nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )

11.Sprawdzenie głównej centrali sterowania dla wszystkich systemów klimatyzacji i jej obsługa

12.Przywrócenie sprawności systemu VRF po przez programowanie centrali sterowania systemem VRF w sytuacji zaniku lub straty adresów np. zaistniały niezamierzony reset przy zaniku napięcia prądowego lub innych przyczyn .

■ Czynności konserwacyjne urządzeń klimatyzacji SPLIT

Zespół klimatyzacyjny – jednostki wewnętrzne , agregat ( centrala ) , pilot bezprzewodowy

1 Ogólne sprawdzenie pracy zespołu urządzeń SPLIT

2 Sprawdzenie elementów mocujących i wieszaków ściennych

3 Sprawdzenie i czyszczenie oraz odgrzybianie filtrów powietrza w urządzeniach

Uwaga : Wymiana filtrów uszkodzonych eksploatacyjnie nie nadających się do czyszczenia nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )

4. Sprawdzenie pracy wentylatorów

5. Sprawdzenie pracy silników

6. Sprawdzenie stopnia zawilgocenia instalacji w obrębie agregatu

7. Sprawdzenie izolacji na instalacji chłodniczej

8. Sprawdzenie czynnika schładzającego , jego ilości w urządzeniach ( R-410 , R-32 )

Uwaga : Wymiana lub uzupełnienie czynnika schładzającego ( freonu ) nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia ( odpłatnie )

9. Wierzchnie mycie obudowy agregatu i jednostki wewnętrznej z zabrudzeń atmosferycznych i eksploatacyjnych

10 Sprawdzenie i pomiar czujników oraz sprawdzenie nadmuchu zimnego powietrza

11 Sprawdzenie i czyszczenie oraz dezynfekcja turbin nadmuchu powietrza

12 Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin

13 Sprawdzenie połączeń elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń klimatyzacyjnych

14 Sprawdzenie sprawności i ustawienia pilotów bezprzewodowych , sterowania jednostek SPLIT oraz wymiana zużytych baterii .

■ Wykaz urządzeń wentylacyjnych podlegających konserwacji

L.p	Urządzenie wentylacyjne	Urządzenie wentylacyjne ze schładzaniem	Lokalizacja	Ilość
1	Centrala went.	x	Koszykowa	1
2	x	Centrala went.	Koszykowa	5
3	x	Centrala went.	Żeromskiego	1

x

■ Charakterystyka usługi konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej

Usługa konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej wykonywana będzie raz ( 1 ) w roku kalendarzowym 2025 w miesiącu maj ( V ) .

■ Czynności konserwacyjne urządzeń wentylacji mechanicznej

Zespół wentylacji mechanicznej nawiewowo – wywiewnej ze schładzaniem i bez schładzania - agregaty ( centrale )

1. Sprawdzenie urządzeń wentylacji mechanicznej pod względem prawidłowości pracy

2. Sprawdzenie mocowań i amortyzatorów konstrukcji central

3. Czyszczenie wymienników ciepła

4. Czyszczenie skraplaczy

5. Czyszczenie parowników

6. Czyszczenie nagrzewnic

7. Czyszczenie wymienników odzysku powietrza

8. Sprawdzenie wentylatorów

9. Sprawdzenie sprężarek

10. Przesmarowanie łożysk

11. Sprawdzenie i czyszczenie filtrów

Uwaga : W sytuacji znacznego zanieczyszczenia lub zniszczenia eksploatacyjnego , wymiana na nowe na podstawie dodatkowego zlecenia ( odpłatnie )

12. Sprawdzenie ciśnień i zawartości czynnika chłodniczego w agregatach ze schładzaniem



.....	
.....	
.....	
<b>Stwierdzone wady i usterki :</b>	
.....	
.....	
.....	
.....	
<b>Podpis serwisanta</b>	<b>Podpis zamawiającego</b>

2. Naprawa i usuwanie usterek oraz wad nie wymagających odrębnego zlecenia zgodnie z obowiązującym zakresem usługi konserwacyjnej .
3. Przedstawienie ofert cenowych na wykonanie czynności po za zakresem konserwacyjnym wymagających dodatkowego zlecenia .
4. Sporządzenie protokołów pokontrolnych szczelności obiegów chłodniczych ( system VRF ) odrębny dla każdego systemu .
5. Sporządzenie i prowadzenie rejestrów oraz sprawozdań wymaganych przez Centralny Rejestr Operatorów z jednoczesnym ich przesyłaniem do CRO w obowiązujących terminach w porozumieniu z przedstawicielem zleceniodawcy .

**3. Termin realizacji umowy o wykonanie zamówienia:**

Usługa konserwacyjna i serwisowa wraz z naprawami urządzeń klimatyzacyjnych wykonywana będzie w roku kalendarzowym 2024 i 2025 w ilości łącznej 4 przeglądów kompleksowych w terminach – kwiecień/maj 2024 – październik 2024 – kwiecień 2025 – październik 2025 .

Usługa konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej wykonywana będzie raz ( 1 ) w roku kalendarzowym 2025 w miesiącu maj ( V ) .

**IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający łącznie poniższe kryteria:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -;
  - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
  - c) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, tj. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia, oraz
  - d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
    - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent dołącza do formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, następujące dokumenty:
  - a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie IV.1.a):
    - **aktualny wydruk** z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy wymóg nie dotyczy Oferentów, w stosunku, do których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
    - **certyfikat F-GAZ** o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Konserwatorzy wykonujący okresowe przeglądy powinni posiadać uprawnienia i kwalifikacje typu „ E „, grupy 1,2,3 oraz „ D „, 1,2,3 obsługi i eksploatacji urządzeń , instalacji , remontów montażu i kontroli pomiarowych o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 2017 r Prawo Energetyczne oraz stwierdzenia posiadania kwalifikacji w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r oraz
    - **imienny certyfikat** producenta do serwisowania systemów i urządzeń MITSUBISHI ELECTRIC .
  - b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie IV.1.b) oraz IV.1.c):
    - – oświadczenie, że Oferent spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego
  - c) w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.d) – oświadczenie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 2 powyżej, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
4. Oferenci niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.

## V. KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: - cena 100%
3. W formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego należy podać wartość brutto – ostateczną wartość z uwzględnieniem wszelkich kosztów i narzutów (zgodnie z wypełnioną tabelą asortymentowo-ilościową).
4. Cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawiera wszelkie koszty, składniki i narzuty Oferenta oraz zobowiązania, w tym zobowiązania publicznoprawne (np. podatek VAT), związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w walucie polskiej cyfrowo i słownie.



6. Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.
7. Spośród ocenionych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę – zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
8. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

## **VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY, OTWARCIE OFERT**

1. Ofertę stanowi uzupełniony formularz ofertowy zgodny w treści z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, sporządzony na podstawie formularza asortymentowo-cenowego.
2. Do formularza ofertowego Oferent powinien dołączyć:
  - a) uzupełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego);
  - b) uzupełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (**załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego).
  - c) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; powyższy wymóg nie dotyczy Oferentów, w stosunku, do których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Oferenta były ponumerowane i, w przypadku oferty składanej w wersji papierowej, trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta w miejscach przeznaczonych na podpis.
4. Ofertę można złożyć **do dnia 17.04.2024 r. do godziny 08:00** (termin składania ofert)
  - w formie papierowej na adres: Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Koszykowej 78, - w Kancelarii (podpisane wszystkie wymagane dokumenty przez osoby umocowane)lub
  - w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: [zamowienia@cepelek.pl](mailto:zamowienia@cepelek.pl) (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane);
  - w formie elektronicznej – podpisanych elektronicznie i przesłanych na adres e-mail: [zamowienia@cepelek.pl](mailto:zamowienia@cepelek.pl)

Dokumenty składane powinny być opatrzone dopiskiem

### **Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:**

**„Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 i Żeromskiego 33 w Warszawie” Nr sprawy: 06/ZO/2024”**

5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
6. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert.

8. Przed upływem terminu otwarcia ofert Zamawiający nie udziela informacji na temat złożonych ofert i podmiotów je składających.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 08:15.
10. Otwarcie ofert następuje poprzez odczytanie ofert złożonych.
11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający otwiera oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
12. Opóźnienie otwarcia ofert, wynikające z awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera oferty, nie stanowi podstawy do unieważnienia niniejszego postępowania.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach zawartych w ofertach.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści złożonej oferty.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
16. Zamawiający powiadomi Oferentów o wyniku postępowania. Zawiadomienie o wyniku postępowania nie stanowi przyjęcia oferty. W zawiadomieniu wysłanym Oferentowi, którego oferta została wyznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.
17. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

## VII. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która
  - a) została złożona po terminie;
  - b) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego, lub
  - c) jest niekompletna, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym, lub
  - d) zawiera nieprawdziwe informacje, lub
  - e) została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, lub
  - f) została złożona po upływie terminu do składania ofert, lub
  - g) zawiera rażąco niską cenę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Oferenta, która zawiera rażąco niską cenę. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.

## **VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania (na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
  - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
  - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

## **IX. INFORMACJE DODATKOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

### **Załączniki:**

**Załącznik nr 1** – formularz ofertowy

**Załącznik nr 2** – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

**Załącznik nr 3** – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

**Załącznik nr 4** – wzór umowy